

**ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE TRIENNALE DEL PATRIMONIO VERDE DEL PARCO
ARCHEOLOGICO DI POMPEI CIG - BB6451B802 – CUP F61E26000020001**

CHIARIMENTI

N. 1

Chiarimento n. 1

DOMANDA

Buonasera, siamo a chiedervi chiarimenti in merito al punto 7 del disciplinare di gara; vorremmo sapere se il divieto di partecipare mediante avvalimento è un refuso oppure no, in caso di divieto chiediamo la motivazione. Distinti saluti.

RISPOSTA

La procedura ha ad oggetto la gestione del verde all'interno dell'area archeologica, ivi compresa la gestione dei giardini storici all'interno delle domus. Sussistono, pertanto, le condizioni per l'applicazione dell'art. 132 comma 2 d.lgs. 36/2023.

Chiarimento n. 2

DOMANDA

CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA DI GARA, SI CHIEDE SE LA PARTECIPAZIONE IN FORMA DI COOPTAZIONE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, SIA CONSENTITA NELL' AMBITO DELLA PRESENTE PROCEDURA. IN ATTESA DI UN VOSTRO RISCONTRO SI PORGONO, CORDIALI SALUTI

RISPOSTA

Si applica, in quanto non derogato o escluso, l'art. 68 comma 12 d.lgs. 36/2023.

Chiarimento n. 3

DOMANDA

Salve,

con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede un chiarimento in merito alla disciplina del requisito di qualificazione nella categoria OS24.

In particolare, la scrivente impresa intende partecipare come impresa consorziata esecutrice di un consorzio stabile in possesso della qualificazione SOA nella categoria OS24 richiesta dal disciplinare e intende essere designata quale impresa esecutrice.

Considerato che il disciplinare prevede che non è ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'art. 132, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, si chiede di precisare se, nell'ambito del rapporto tra il consorzio e l'impresa consorziata, sia ammissibile il ricorso all'avvalimento interno, mediante messa a disposizione della qualificazione SOA OS24 dal consorzio

stabile alla consorziata esecutrice designata, ovvero se tale fattispecie debba ritenersi ricompresa nel divieto di avvalimento previsto dalla lex specialis.

Si chiede, pertanto, di confermare se la consorziata esecutrice può partecipare tramite avvalimento interno all'interno del consorzio stabile.

Cordiali saluti.

RISPOSTA

L'avvalimento si considera non consentito anche se interno al consorzio stabile.

DOMANDA

Buongiorno, con il presente quesito si richiede se un ATI composta da Mandante in possesso di SOA OS24 III BIS e Mandataria in possesso di SOA OS24 IV BIS soddisfa il requisito di capacità tecnica-professionale e quindi idonea a partecipare alla procedura. Si chiede inoltre se il sopralluogo può essere effettuato dalla sola Mandante con procura di rappresentanza delle Mandataria Cordiali saluti

RISPOSTA

Considerato che ai sensi dell'art. 2 comma 2 All. II.12 al d.lgs. 36/2023 la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, risulterebbe soddisfatto il requisito per la categoria OS24. Resta da dimostrare il possesso del requisito per la categoria OG2 nelle forme previste dalla legge e dal disciplinare. Il sopralluogo può essere effettuato dalla sola mandante se opportunamente delegata dall'altra componente.

Il RUP
Salvatore Zaza